



统一社会 信用代码:	91510100098662298C
项目编号:	SCKLJCJSYXGS21963-0027

## 四川凯乐检测技术有限公司

SiChuan KaiLe Testing Co.,Ltd.

# 检 测 报 告

Test Report

凯乐检字（2024）第120143W号

项 目 名 称: 飞灰暂存间有组织  
Project Name  
委 托 单 位: 遂宁川能能源有限公司  
Applicant  
检 测 类 别: 委托检测  
Kind of Test  
报 告 日 期: 2024年12月14日  
Test Date



## 检测报告说明

- 1、报告封面及检测数据处无本公司检验检测专用章无效，报告无骑缝章无效，封面未加盖本公司“CMA资质认定章”无证明作用。
- 2、报告内容齐全、清楚；任何对本报告的涂改、伪造、变更均无效；报告无相关授权签字人签字无效。
- 3、委托方如对本报告有异议，须在样品有效期内，最长不超过十五日向本公司提出，逾期不予受理。无法复检的样品，不受理申诉。
- 4、由委托方自行采集的样品，本公司仅对送检样品的测试数据负责，不对样品来源负责，不对样品采集、包装、运输、保存过程所产生的影响、偏差负责，对检测结果可不予评价。
- 5、报告检测点位、评价标准等信息由委托方提供，若委托方提供信息存在错误、偏离或与实际情况不符，本公司不承担由此引起的责任。
- 6、未经本公司书面批准，不得复制本报告。
- 7、本检测报告仅供委托方使用，检测报告及数据不得用于商业广告，其他单位或个人未经本公司许可不得使用本检测报告，若对本公司造成负面影响的，本公司保留追究法律责任的权力。
- 8、除客户特别声明并支付样品管理费以外，所有样品超过标准时间规定的不再留样。
- 9、微生物不复检。

### 通讯资料：

单位名称：四川凯乐检测技术有限公司

地 址：四川省成都市郫都区德源街道数码二路300号

邮 编：610000

服务电话：（028）60830926



## 检测报告

## 1、检测内容

受遂宁川能能源有限公司的委托，我公司于2024年12月06日起对其有组织废气进行现场检测、样品进行流转及分析检测。该项目位于四川省遂宁市船山区龙凤镇石桥村2组79号。

## 2、点位及样品信息

表2-1有组织废气污染源基本信息

序号	样品编号	采样时间	污染源名称	净化设施	排气筒高度(m)	燃料类型
001	241204W050-01P-1, 2, 3	12月06日	飞灰暂存间	湿式喷淋塔	15	无

表2-2有组织废气检测点位信息

污染源名称	断面位置	断面性质	断面形状	断面面积(m²)	基准氧含量(%)	检测项目及频次
飞灰暂存间	垂直管段，距上游净化器后约1.35米，距下游排口前约8.7米	出口	圆形	0.636	/	颗粒物、排气流量；检测1天，1天3次

## 3、检测项目、方法来源、使用仪器及单位

表3-1有组织废气检测项目、方法来源、使用仪器及单位

检测类别	项目名称	分析方法来源	检测仪器	检出限及单位
有组织废气	颗粒物	HJ 836-2017 固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定 重量法	电子天平 KL-TP-01	1.0 mg/m³
	排气流量	HJ/T 397-2007 固定源废气监测技术规范	自动烟尘烟气综合测试仪 KL-YC-50	/ m³/h

## 4、检测结果评价标准

有组织评价标准:参照《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)

5、检测结果及评价


表5-1有组织废气检测结果及评价

样品信息						检测结果						
采样日期	序号	污染源名称	项目名称	检测内容	单位	第一次	第二次	第三次	第四次	平均值	参照标准限值	/
12月06日	001	飞灰暂存间(出口)	颗粒物	排气流量	m³/h	13951	13952	11124	/	/	/	/
				实测浓度	mg/m³	2.5	2.7	2.8	/	/	/	/
				排放浓度	mg/m³	2.5	2.7	2.8	/	2.7	120	/
				排放速率	kg/h	0.0349	0.0377	0.0311	/	0.0346	3.5	/

备注

本次检测过程中有组织废气现场采集方法参照《固定污染源排气中颗粒物和气态污染物采样方法》（GB/T 16157-1996）、《固定污染源废气监测技术规范》（HJ/T 397-2007）、《固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定 重量法》（HJ836-2017）。

测点示意图



（以下空白）

报告编制： 叶小容  
报告审核： 叶小容

报告批准： 郭喜蓉  
签发日期： 2024年12月14日