

检测报告

Test Report

项目名称
Project Name

2024 年度环境监测项目(9 月)炉渣

委托单位
Client

自贡川能环保发电有限公司

检测类别
Test
Classification

固体废物

检测性质
Test Category

送样检测

报告日期
Report Date

2024 年 09 月 23 日

四川微谱检测技术有限公司

Sichuan WEIPU Testing Technology Co., Ltd.

报告编号: WSC-j-35-24080056-19-JC-01

页码: 2 / 4

—— 声明 ——

1. 报告未加盖本公司“检验检测专用章”无效, 无骑缝章无效, 无授权签字人签字无效。
2. 未加盖资质认定标志 (CMA 章) 或资质认可标志 (CNAS 章) 的报告, 数据和结果仅作为教学、科研、内部质量控制等供客户内部使用, 对社会不具有证明作用。
3. 报告内容需齐全、清楚, 涂改无效; 不得擅自修改、增加或删除, 否则一律无效。
4. 如对报告有疑问, 请在收到报告后 15 个工作日内提出, 逾期不予受理。
5. 由委托方自行采集的样品, 四川微谱检测技术有限公司仅对收到的样品的测试结果负责, 不对样品来源及其相关信息的真实性负责; 客户送检样品的保存条件不满足相关标准或技术规范要求时, 检测结果仅代表样品在该保存条件下的检测值。
6. 采样样品的检测结果只代表检测时污染物排放状况, 对检测结果可不作评价, 评价标准由客户提供。
7. 除客户特别声明并支付样品管理费以外, 所有样品超过标准或技术规范的有效期或保存期均不再留样。
8. 未经本公司书面批准, 不得部分复制本报告 (全文复制除外); 复印件未盖鲜章无效。
9. 未经本公司书面同意, 本报告及数据不得用于商品广告, 违者承担相关法律责任, 并承担相应经济损失。

报告编号：WSC-j-35-24080056-19-JC-01 页码： 3 / 4

1、检测基本情况

此次委托检测为送样检测，受自贡川能环保发电有限公司委托，本公司于 2024 年 09 月 12 日对该公司的 2024 年度环境监测项目(9 月)炉渣项目的固体废物样品进行了接样（任务编号：Z241038），并于 2024 年 09 月 12 日至 09 月 23 日进行了实验室分析。

2、检测项目信息

本次样品信息见表 2-1。

表 2-1 样品信息

样品类别	样品名称	检测项目	样品描述
固体废物	3#炉 9.11	热灼减率	灰色固体
	4#炉 9.11		灰色固体

注：以上信息由客户提供和负责，我公司仅对收到样品的检测结果准确性负责。

3、检测方法及使用仪器

本次检测项目的检测方法、使用仪器及检出限见表 3-1。

表 3-1 检测方法、使用仪器及检出限

检测类别	检测项目	检测方法	使用仪器型号及编号	检出限
固体废物	热灼减率	固体废物 热灼减率的测定 重量法 HJ 1024-2019	电子天平（百分之一）/ YP-3002 (1090L0232)	0.2 %

4、检测结果

本次检测结果见表 4-1。

报告编号：WSC-j-35-24080056-19-JC-01 页码： 4 / 4

表 4-1 固体废物检测结果

单位：%

收样日期	样品名称	检测项目	检测结果
2024.09.12	3#炉	热灼减率	1.5
	9.11		
	4#炉		1.8
	9.11		

5、附件

5.1 样品图片



图 5-1 样品图片

报告结束

报告编制： 审核： 签发： 日期： 2024-09-23

附页：固体废物检测结果

表 1-1 固体废物检测结果

单位：%

收样日期	样品名称	检测项目	检测结果	参考限值
2024.09.12	3#炉 9.11	热灼减率	1.5	≤5
	4#炉 9.11		1.8	

注：参考限值来源于《生活垃圾焚烧污染控制标准》及修改单（GB 18485-2014）表 1 中标准限值，由客户提供，本公司仅对送样样品检测结果的准确性负责。