

单位登记号:	510107000126
项目编号:	CDSHCJCJSYXGS734
	8-0002

检测报告



报告编号A2210454035105002C

第1页 共4页

No. 47909648FF

项 目 名 称 工业废气(有组织)

委 托 单 位 泸州川能环保能源发电有限公司


委托单位地址 四川省泸州市古蔺县箭竹乡团结村五组


检测类别 委托检测

报告日期 2022年01月14日

成都市樂测检测技术有限公司检验检测专用章

Hotline:400-6788-333 www.cti-cert.com E-mail:info@cti-cert.com Complaint call:0755-33681700 Complaint E-mail:complaint@cti-cert.com





- 1. 本报告不得涂改、增删,无签发人签字无效。
- 2. 本报告无检验检测专用章、骑缝章无效。
- 3. 未经 CTI 书面批准,不得部分复制检测报告。
- 4. 本报告未经同意不得作为商业广告使用。
- 5. 本报告只对本次采样/送检样品检测结果负责,报告中所附限值标准均由客户提供,仅供参考。
- 6. 除客户特别申明并支付样品管理费, 所有超过标准规定时效期的样品均不再做留样。
- 7. 对本报告有疑议,请在收到报告 10 个工作日内与本公司联系。




联系地址:成都市高新区新盛路 32 号

邮政编码: 610041

电话: 028-85325707

传真: 028-86283211





编 制:

签发人姓名/职务:

王勇/实验室负责人

采样地址:

箭竹乡团结村五组

签 发 日 期:

2022/01/14





第2页 共4页























发:

四川省泸州市古蔺县

检测结果

报告编号: A2210454035105002C

第3页 共4页

表1工业废气(有组织)

样品信息	1	2022	04.0#	TV		2022.01.07.11	
	采样日期 2022.01.05						
样品状态			(液、滤筒		<u> (c)</u>
检测结果	6	1	\		Ι		(6)
检测点位置	检测项目		实测浓度 mg/m³	排放浓度 mg/m³	排放速率 kg/h	生活垃圾焚烧污染 控制标准(含修改单) GB 18485-2014 表 4 mg/m ³	排气筒 高度 m
		第一次	ND	ND			
	汞	第二次	ND	ND	/	0.05	
	及其化合物	第三次	ND	ND	/	(测定均值)	
	-0	平均值	ND	ND	/	(*)	
1.4林龙心		第一次	ND	ND	/	0.1 (以 Cd+Tl 计) (测定均值)	
1#焚烧炉 排气筒	镉+铊及其	第二次	ND	ND	/		80
採气同 采样口	化合物	第三次	9×10^{-6}	6×10 ⁻⁶	5.0×10^{-7}		80
		平均值	ND	ND	/	(例足均恒)	
	锑+砷+铅+ 铬+钴+铜+ 锰+镍及其 化合物	第一次	0.0018	0.0012	1.0×10^{-4}	1.0	
		第二次	0.0029	0.0021	1.7×10^{-4}	(以 Sb+As+Pb+Cr+	
		第三次	0.0019	0.0013	1.1×10^{-4}	Co+Cu+Mn+Ni ††)	
		平均值	0.0022	0.0015	1.3×10^{-4}	(测定均值)	
	汞 及其化合物	第一次	ND	ND	/		
		第二次	ND	ND	/	0.05	
2#焚烧炉 排气筒 采样口		第三次	ND	ND	/	(测定均值)	
		平均值	ND	ND	/		
	镉+铊及其 化合物	第一次	ND	ND	/	0.1	
		第二次	ND	ND	/	U.I (以 Cd+Tl 计)	80
		第三次	ND	ND		(测定均值)	80
		平均值	ND	ND		(例足均值)	
	锑+砷+铅+	第一次	0.0468	0.0366	2.4×10^{-3}	1.0	
	铬+钴+铜+	第二次	0.0277	0.0218	1.6×10^{-3}	(以 Sb+As+Pb+Cr+	
	锰+镍及其	第三次	0.0297	0.0229	1.5×10^{-3}	Co+Cu+Mn+Ni 计)	
	化合物	平均值	0.0347	0.0271	1.8×10^{-3}	(测定均值)	

- 注: 1. "ND"表示检测结果小于检出限。
 - 2. "/"表示检测项目的排放浓度小于检出限,故排放速率无需计算。
 - 3. "---"表示 GB 18485-2014 标准中未对该项目作限制。
 - 4. 该表排放浓度以11%为基准氧含量折算。

结论:

参照《生活垃圾焚烧污染控制标准(含修改单)》(GB 18485-2014)表 4 标准,本次检测时 段内以上检测项目均符合该参照标准限值要求。





检测结果

报告编号: A2210454035105002C

第4页 共4页

接上表:

附:			单位: N m³/h
检测点位置	(*)	0	
位侧从业直	第一次	第二次	第三次
1#焚烧炉排气筒采样口	56854	58246	55804
2#焚烧炉排气筒采样口	51077	55107	51431

表 2 检测方法及主要仪器信息

)	单位: mg/m³
检测方法及方法求源	检出限	主要仪器
位势力位入力位		(名称、型号及编号)
固定污染源废气 汞的测定		微分测汞仪
冷原子吸收分光光度法(暂行)	0.0025	WCG-209
НЈ 543-2009	100	(TTE20110287)
	8×10-6	
100	8×10-6	-0
	2×10-5	
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	2×10-4	 电感耦合等离子体
测定 电感耦合等离子体质谱法	2×10-4	质谱仪
(含修改单)	3×10-4	NexION 350X
HJ 657-2013	8×10-6	(TTE20151922)
	2×10-4	
	7×10-5	
700	1×10-4	10
	检测方法及方法来源 固定污染源废气 汞的测定 冷原子吸收分光光度法(暂行) HJ 543-2009 空气和废气 颗粒物中铅等金属元素的 测定 电感耦合等离子体质谱法	检测方法及方法来源 检出限 固定污染源废气 汞的测定











