



单位登记号:	510107000126
项目编号:	CDSHCJCJSYXGS697 3-0006

检测报告



报告编号 A2210476449101006C

第1页 共4页

项目名称 广安市城市生活垃圾焚烧发电项目二期工程

委托单位 广安川能能源有限公司

委托单位地址 广安市岳池县普安镇斑竹村

检测类别 委托检测

报告日期 2021年12月17日

成都市华测检测技术有限公司

检验检测专用章

No. 479092E831

报 告 说 明

报告编号: A2210476449101006C

第 2 页 共 4 页

1. 本报告不得涂改、增删, 无签发人签字无效。
2. 本报告无检验检测专用章、骑缝章无效。
3. 未经 CTI 书面批准, 不得部分复制检测报告。
4. 本报告未经同意不得作为商业广告使用。
5. 本报告只对本次采样/送检样品检测结果负责, 报告中所附限值标准均由客户提供, 仅供参考。
6. 除客户特别申明并支付样品管理费, 所有超过标准规定时效期的样品均不再做留样。
7. 对本报告有疑议, 请在收到报告 10 个工作日内与本公司联系。

成都市华测检测技术有限公司

联系地址: 成都市高新区新盛路 32 号

邮政编码: 610041

电话: 028-85325707

传真: 028-86283211

编 制:

喻诗琪

签 发:

王勇

审 核:

张甜

签发人姓名/职务:

王勇/实验室负责人

采 样 地 址:

广安市岳池县
普安镇斑竹村

签 发 日 期:

2021/12/17

检测结果

报告编号: A2210476449101006C 第 3 页 共 4 页

表 1 厂界噪声

检测结果				单位：dB(A)	
测点编号	检测点位置	检测日期	检测时段	主要声源	结果（L _{eq} ）
1#	南侧厂界墙外 1m 处	2021.11.24	昼间（14:24~14:26）	厂界噪声	59
			夜间（22:06~22:08）		49
2#	西侧厂界墙外 1m 处		昼间（14:44~14:46）		58
			夜间（22:11~22:13）		47
3#	北侧厂界墙外 1m 处		昼间（14:55~14:57）		56
			夜间（22:17~22:19）		46
4#	东侧厂界墙外 1m 处		昼间（15:01~15:03）		57
			夜间（22:24~22:26）		46
《工业企业厂界环境噪声排放标准》 GB 12348-2008 2 类限值					
昼间		60 dB(A)			
夜间		50 dB(A)			
结论：					
参照《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）2 类限值标准，本次检测时段内厂界噪声的等效连续 A 声级（L _{eq} ）符合该参照标准限值要求。					


表 2 检测方法及主要仪器信息

厂界噪声				单位: dB(A)
检测项目	检测方法与方法来源	检出限	主要仪器 (名称、型号及编号)	
厂界噪声	工业企业厂界噪声环境排放标准 GB 12348-2008	/	多功能声级计 AWA6228+ (TTE20202571)	

检 测 结 果

报告编号: A2210476449101006C
附: 厂界噪声测点示意图

第 4 页 共 4 页



报告结束