



172300050572

单位登记号:	510107000126
项目编号:	CDSHCJCJSYXGS726 7-0007

## 检测报告



报告编号 A2210532549101007C

第 1 页 共 4 页

项目名称 雅安市生活垃圾焚烧发电项目日常环保监测  
(12月)

委托单位 雅安川能环保能源发电有限公司

委托单位地址 四川省雅安市雨城区草坝镇羊老坪

检测类别 委托检测

报告日期 2022年01月05日

成都市华测检测技术有限公司

检验检测专用章

No. 4790983E29

## 报告说明

报告编号: A2210532549101007C

第 2 页 共 4 页

1. 本报告不得涂改、增删，无签发人签字无效。
2. 本报告无检验检测专用章、骑缝章无效。
3. 未经 CTI 书面批准，不得部分复制检测报告。
4. 本报告未经同意不得作为商业广告使用。
5. 本报告只对本次采样/送检样品检测结果负责，报告中所附限值标准均由客户提供，仅供参考。
6. 除客户特别申明并支付样品管理费，所有超过标准规定时效期的样品均不再做留样。
7. 对本报告有疑议，请在收到报告 10 个工作日内与本公司联系。

成都市华测检测技术有限公司

联系地址：成都市高新区新盛路 32 号

邮政编码：610041

电话：028-85325707

传真：028-86283211

编制：

江渝馨

签发：

王勇

审核：

张甜

签发人姓名/职务：

王勇/实验室负责人

采样地址：

四川省雅安市雨城区

草坝镇羊老坪

签发日期：

2022/01/05

## 检测结果

报告编号: A2210532549101007C

第 3 页 共 4 页

表 4 厂界噪声

检测结果							单位: dB(A)		
测点编号	检测点位置	检测日期	检测时段	主要声源	背景声源	结果 (Leq)			
						测量值	背景值	结果	
1#	厂界西侧围墙上 0.5m	2021.12.24	昼间(16:59~17:01)	生产噪声	环境噪声	44.4	41	41	
			夜间(22:25~22:27)			41.7	38	40	
2#	厂界南侧外 1 米处		昼间(17:15~17:17)	风机噪声		58.9	51	58	
			夜间(23:09~23:11)			54.2	51	51	
3#	厂界东侧外 1 米处		昼间(17:34~17:36)	冷却塔噪声		52.2	42	51	
			夜间(22:56~22:58)			52.4	43	51	
4#	厂界北侧外 1 米处		昼间(18:00~18:02)	生产噪声		46.0	42	44	
			夜间(23:22~23:24)			42.9	39	41	
《工业企业厂界环境噪声排放标准》 GB 12348-2008 3 类									
昼间			65 dB(A)						
夜间			55 dB(A)						

表 2 检测方法及主要仪器信息


厂界噪声				单位: dB(A)
检测项目	检测方法与方法来源		检出限	主要仪器 (名称、型号及编号)
厂界噪声	工业企业厂界环境噪声排放标准 GB 12348-2008		/	多功能声级计 AWA6228+ (TTE20210060)

## 检测结果

报告编号: A2210532549101007C

第 4 页 共 4 页

附: 厂界噪声测点示意图



\*\*\*报告结束\*\*\*

CTI 华测检测