



单位登记号:	510107000126
项目编号:	CDSHCJCJSYXGS761 1-0007

检测报告



报告编号 A2210476449110006C

第1页 共4页

项目名称 厂界噪声

委托单位 广安川能能源有限公司

委托单位地址 广安市岳池县普安镇斑竹村

检测类别 委托检测

报告日期 2022年03月25日

成都市华测检测技术有限公司



No. 479098279D

报告说明

报告编号: A2210476449110006C

第 2 页 共 4 页

1. 本报告不得涂改、增删, 无签发人签字无效。
2. 本报告无检验检测专用章、骑缝章无效。
3. 未经 CTI 书面批准, 不得部分复制检测报告。
4. 本报告未经同意不得作为商业广告使用。
5. 本报告只对本次采样/送检样品检测结果负责, 报告中所附限值标准均由客户提供, 仅供参考。
6. 除客户特别申明并支付样品管理费, 所有超过标准规定时效期的样品均不再做留样。
7. 对本报告有疑议, 请在收到报告 10 个工作日内与本公司联系。

成都市华测检测技术有限公司

联系地址: 成都市高新区新盛路 32 号

邮政编码: 610041

电话: 028-85325707

传真: 028-86283211

编制:

李翠翠

签发:

王勇

审核:

张甜

签发人姓名/职务:

王勇/实验室负责人

采样地址:

广安市岳池县
普安镇斑竹村

签发日期:

2022/03/25

检测结果

报告编号: A2210476449110006C

第 3 页 共 4 页

表 1 厂界噪声

检测结果						单位: dB(A)			
测点编号	检测点位置	检测日期	检测时段	主要声源	背景声源	结果 (Leq)			
						测量值	背景值	结果	
1#	厂界东侧	2022.02.17	昼间(09:31~09:33)	泵机噪声	环境噪声	58.4	41.8	58	
		2022.02.16	夜间(22:00~22:02)			46.9	37.2	46	
2#	厂界北侧	2022.02.17	昼间(09:36~09:38)	风机噪声		57.4	44.6	57	
		2022.02.16	夜间(22:10~22:12)			48.3	33.4	48	
3#	厂界西侧	2022.02.17	昼间(09:43~09:45)			56.4	43.0	56	
		2022.02.16	夜间(22:17~22:19)			48.3	37.0	48	
4#	厂界南侧	2022.02.17	昼间(09:50~09:52)			56.5	46.6	56	
		2022.02.16	夜间(22:22~22:24)			47.1	40.5	46	
《工业企业厂界环境噪声排放标准》 GB 12348-2008 2类限值									
昼间			60 dB(A)						
夜间			50 dB(A)						
结论:									
参照《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB 12348-2008) 2类限值标准, 本次检测时段内厂界噪声的等效连续 A 声级 (Leq) 符合该参照标准限值要求。									

表 2 检测方法的主要仪器信息


厂界噪声				单位: dB(A)
检测项目	检测方法与方法来源	检出限	主要仪器 (名称、型号及编号)	
厂界噪声	工业企业厂界噪声环境排放标准 GB 12348-2008	/	多功能声级计 AWA6228+ (TTE20210056)	

检测结果

报告编号: A2210476449110006C

第 4 页 共 4 页

附: 厂界噪声测点示意图



报告结束

CTI 华测检测