



单位登记号:	510107000126
项目编号:	CDSHCJCJSYXGS761 1-0005

检测报告



报告编号 A2210476449110005Ca

第1页 共15页

项目名称 工业废气（有组织）

委托单位 广安川能能源有限公司

委托单位地址 广安市岳池县普安镇斑竹村

检测类别 委托检测

报告日期 2022年03月25日

成都市华测检测技术有限公司



No. 479098279D

报 告 说 明

报告编号: A2210476449110005Ca

第 2 页 共 15 页

1. 本报告不得涂改、增删, 无签发人签字无效。
2. 本报告无检验检测专用章、骑缝章无效。
3. 未经 CTI 书面批准, 不得部分复制检测报告。
4. 本报告未经同意不得作为商业广告使用。
5. 本报告只对本次采样/送检样品检测结果负责, 报告中所附限值标准均由客户提供, 仅供参考。
6. 除客户特别申明并支付样品管理费, 所有超过标准规定时效期的样品均不再做留样。
7. 对本报告有疑议, 请在收到报告 10 个工作日内与本公司联系。

成都市华测检测技术有限公司

联系地址: 成都市高新区新盛路 32 号

邮政编码: 610041

电话: 028-85325707

传真: 028-86283211

编 制:

李翠翠

签 发:

王勇

审 核:

张甜

签发人姓名/职务:

王勇/实验室负责人

采 样 地 址:

广安市岳池县
普安镇斑竹村

签 发 日 期:

2022/03/25

检 测 结 果

报告编号: A2210476449110005Ca

第 3 页 共 15 页

表 1 工业废气 (有组织)

样品信息							
采样日期		2022.02.16~17		检测日期		2022.02.16~24	
样品状态		采样头、吸收液、滤筒					
检测结果							
检测点位置	检测项目		实测浓度 mg/m ³	排放浓度 mg/m ³	排放速率 kg/h	生活垃圾焚烧污染 控制标准（含修改单） GB 18485-2014 表 4 mg/m ³	排气筒 高度 m
1#焚烧炉 排气筒 采样口	颗粒物		1.1	1.3	0.069	30（1 小时均值）	80
	氯化氢		12.3	15.0	0.77	60（1 小时均值）	
	二氧化硫	第一次	ND	ND	/	100（1 小时均值）	
		第二次	ND	ND	/		
		第三次	ND	ND	/		
		第四次	ND	ND	/		
		平均值	ND	ND	/		
		氮氧化物	第一次	81	96		
	第二次		67	82	4.2		
	第三次		106	132	6.6		
	第四次		121	136	7.6		
	平均值		94	112	5.9		
	一氧化碳	第一次	33	40	2.1	100（1 小时均值）	
		第二次	41	49	2.6		
		第三次	40	48	2.6		
		第四次	28	34	1.8		
		平均值	36	43	2.3		
	汞及其 化合物	第一次	ND	ND	/	0.05 （测定均值）	
		第二次	0.0039	0.0046	2.6×10 ⁻⁴		
		第三次	0.0054	0.0060	3.6×10 ⁻⁴		
		平均值	0.0035	0.0041	2.4×10 ⁻⁴		
	镉+铊及其 化合物	第一次	5.4×10 ⁻⁵	7.3×10 ⁻⁵	3.7×10 ⁻⁶	0.1 （以 Cd+Tl 计） （测定均值）	
		第二次	3.1×10 ⁻⁵	3.7×10 ⁻⁵	2.1×10 ⁻⁶		
		第三次	2.0×10 ⁻⁵	2.2×10 ⁻⁵	1.3×10 ⁻⁶		
		平均值	3.5×10 ⁻⁵	4.4×10 ⁻⁵	2.4×10 ⁻⁶		
	锑+砷+铅+ 铬+钴+铜+ 锰+镍及其 化合物	第一次	0.0099	0.0134	6.9×10 ⁻⁴	1.0 （以 Sb+As+Pb+Cr+ Co+Cu+Mn+Ni 计） （测定均值）	
		第二次	0.0057	0.0068	3.9×10 ⁻⁴		
		第三次	0.0054	0.0060	3.6×10 ⁻⁴		
		平均值	0.0070	0.0087	4.8×10 ⁻⁴		

检测结果

报告编号: A2210476449110005Ca

第 4 页 共 15 页

接上表:

检测点位置	检测项目		实测浓度 mg/m ³	排放浓度 mg/m ³	排放速率 kg/h	生活垃圾焚烧污染 控制标准（含修改单） GB 18485-2014 表 4 mg/m ³	排气筒 高度 m
2#焚烧炉 排气筒 采样口	颗粒物		ND	ND	/	30（1 小时均值）	80
	氯化氢		2.00	2.17	0.13	60（1 小时均值）	
	二氧化硫	第一次	ND	ND	/	100（1 小时均值）	
		第二次	5	5	0.34		
		第三次	19	20	1.3		
		第四次	41	43	2.8		
		平均值	17	17	1.1		
		氮氧化物	第一次	140	144		
	第二次		161	169	11		
	第三次		135	139	9.1		
	第四次		134	141	9.0		
	平均值		142	148	9.6		
	一氧化碳		第一次	39	41	2.7	
		第二次	ND	ND	/		
		第三次	ND	ND	/		
		第四次	ND	ND	/		
		平均值	ND	ND	/		
		汞及其 化合物	第一次	0.0202	0.0222	1.4×10 ⁻³	
	第二次		0.0134	0.0134	9.0×10 ⁻⁴		
	第三次		0.0098	0.0103	6.9×10 ⁻⁴		
	平均值		0.0145	0.0153	1.0×10 ⁻³		
	镉+铊及其 化合物	第一次	7.8×10 ⁻⁵	8.6×10 ⁻⁵	5.3×10 ⁻⁶	0.1 （以 Cd+Tl 计） （测定均值）	
		第二次	7.9×10 ⁻⁵	7.9×10 ⁻⁵	5.3×10 ⁻⁶		
		第三次	6.8×10 ⁻⁵	7.2×10 ⁻⁵	4.8×10 ⁻⁶		
		平均值	7.5×10 ⁻⁵	7.9×10 ⁻⁵	5.1×10 ⁻⁶		
	锑+砷+铅+ 铬+钴+铜+ 锰+镍及其 化合物	第一次	0.0698	0.0767	4.7×10 ⁻³	1.0 （以 Sb+As+Pb+Cr+ Co+Cu+Mn+Ni 计） （测定均值）	
		第二次	0.0148	0.0148	1.0×10 ⁻³		
		第三次	0.0135	0.0142	9.4×10 ⁻⁴		
		平均值	0.0327	0.0352	2.2×10 ⁻³		

检测结果

报告编号: A2210476449110005Ca

第 5 页 共 15 页

接上表:

检测点位置	检测项目	实测浓度 mg/m ³	排放浓度 mg/m ³	排放速率 kg/h	生活垃圾焚烧污染 控制标准 (含修改单) GB 18485-2014 表 4 mg/m ³	排气筒 高度 m
3#焚烧炉 排气筒 采样口	颗粒物	ND	ND	/	30 (1 小时均值)	80
	氯化氢	6.19	4.73	0.34	60 (1 小时均值)	
	二氧化硫	第一次	30	23	1.6	
		第二次	22	17	1.2	
		第三次	7	6	0.38	
		第四次	16	15	0.88	
		平均值	19	15	1.0	
	氮氧化物	第一次	206	157	11	
		第二次	272	211	15	
		第三次	223	181	12	
		第四次	234	221	13	
		平均值	234	192	13	
	一氧化碳	第一次	ND	ND	/	
		第二次	ND	ND	/	
		第三次	ND	ND	/	
		第四次	ND	ND	/	
		平均值	ND	ND	/	
	汞及其 化合物	第一次	0.0149	0.0106	7.0×10^{-4}	
		第二次	0.0125	0.0106	6.8×10^{-4}	
		第三次	0.0349	0.0392	1.8×10^{-3}	
		平均值	0.0208	0.0201	1.1×10^{-3}	
	镉+铊及其 化合物	第一次	ND	ND	/	
		第二次	ND	ND	/	
		第三次	ND	ND	/	
		平均值	ND	ND	/	
	锑+砷+铅+ 铬+钴+铜+ 锰+镍及其 化合物	第一次	0.0023	0.0016	1.1×10^{-4}	
		第二次	0.0012	0.0010	6.2×10^{-5}	
		第三次	0.0010	0.0012	5.5×10^{-5}	
		平均值	0.0015	0.0013	7.6×10^{-5}	

检 测 结 果

报告编号: A2210476449110005Ca

第 6 页 共 15 页

接上表:

注: 1. “ND”表示检测结果小于检出限, 参与统计平均时以 1/2 检出限浓度数值进行计算。
 2. “/”表示检测项目的排放浓度小于检出限, 故排放速率无需计算。
 3. 该表排放浓度以 11%为基准氧含量折算。

结论:

参照《生活垃圾焚烧污染控制标准(含修改单)》(GB 18485-2014)表 4 标准, 本次检测时段内以上检测项目均符合该参照标准限值要求。

附

单位: N m³/h

检测点位置	检测项目	标干流量			
1#焚烧炉 排气筒采样口	颗粒物、氯化氢	62815			
2#焚烧炉 排气筒采样口	颗粒物、氯化氢	65630			
3#焚烧炉 排气筒采样口	颗粒物、氯化氢	54167			
检测点位置	检测项目	标干流量			
		第一次	第二次	第三次	
1#焚烧炉 排气筒采样口	汞及其化合物、 镉+铊及其化合物、 锑+砷+铅+铬+钴+铜+ 锰+镍及其化合物	68661	67246	67143	
2#焚烧炉 排气筒采样口	汞及其化合物、 镉+铊及其化合物、 锑+砷+铅+铬+钴+铜+ 锰+镍及其化合物	67629	67395	70080	
3#焚烧炉 排气筒采样口	汞及其化合物、 镉+铊及其化合物、 锑+砷+铅+铬+钴+铜+ 锰+镍及其化合物	46778	54555	52965	
检测点位置	检测项目	标干流量			
		第一次	第二次	第三次	第四次
1#焚烧炉 排气筒采样口	二氧化硫、氮氧化物	62535	62535	62535	62535
	一氧化碳	64107	64107	64107	64107
2#焚烧炉 排气筒采样口	二氧化硫、氮氧化物	67258	67258	67258	67258
	一氧化碳	68988	68988	68988	68988
3#焚烧炉 排气筒采样口	二氧化硫、氮氧化物	54700	54700	54700	54700
	一氧化碳	54248	54248	54248	54248

检 测 结 果

报告编号: A2210476449110005Ca 第 7 页 共 15 页
表 2 工业废气（有组织）（二噁英类）

样品信息					
采样日期		2022.02.16~18		检测日期	2022.02.16~24
样品状态		滤筒、XAD-2、冷凝液（洗液）			
检测结果					单位: ng TEQ/ m ³
检测点位置	检测项目		毒性当量(TEQ)质量浓度	生活垃圾焚烧污染控制标准（含修改单）GB 18485-2014 表 4	排气筒高度 m
2#焚烧炉 排气筒 采样口	二噁英类	第一次	0.014	0.1 （测定均值）	80
		第二次	0.022		
		第三次	0.021		
		平均值	0.019		
3#焚烧炉 排气筒 采样口	二噁英类	第一次	0.022	0.1 （测定均值）	80
		第二次	0.038		
		第三次	0.042		
		平均值	0.034		

检测结果

报告编号: A2210476449110005Ca 第 8 页 共 15 页
接上表:

附:							
检测点位置	检测项目		实测 质量浓度 ng/m³	换算 质量浓度 ng/m³	毒性当量(TEQ)质量浓度		样品 检出限 ng/m³
					I-TEF	ng/m³	
2#焚烧炉 排气筒 采样口 (第一次)	多 氯 代 二 苯 并 呋 喃	2,3,7,8-T ₄ CDF	0.0062	0.0076	0.1	0.00076	0.0005
		1,2,3,7,8-P ₅ CDF	0.019	0.023	0.05	0.0012	0.0009
		2,3,4,7,8-P ₅ CDF	0.011	0.013	0.5	0.0065	0.0009
		1,2,3,4,7,8-H ₆ CDF	0.0066	0.0080	0.1	0.00080	0.0009
		1,2,3,6,7,8-H ₆ CDF	0.0078	0.0095	0.1	0.00095	0.0005
		2,3,4,6,7,8-H ₆ CDF	0.0038	0.0046	0.1	0.00046	0.0009
		1,2,3,7,8,9-H ₆ CDF	ND	ND	0.1	0.000050	0.001
		1,2,3,4,6,7,8-H ₇ CDF	0.015	0.018	0.01	0.00018	0.001
		1,2,3,4,7,8,9-H ₇ CDF	0.0018	0.0022	0.01	0.000022	0.0009
		O ₈ CDF	0.0023	0.0028	0.001	0.0000028	0.001
	多 氯 代 二 苯 并 对 二 噁 英	2,3,7,8-T ₄ CDD	0.00073	0.00089	1	0.00089	0.0005
		1,2,3,7,8-P ₅ CDD	0.0020	0.0024	0.5	0.0012	0.001
		1,2,3,4,7,8-H ₆ CDD	0.0018	0.0022	0.1	0.00022	0.0009
		1,2,3,6,7,8-H ₆ CDD	0.0039	0.0048	0.1	0.00048	0.0009
		1,2,3,7,8,9-H ₆ CDD	0.0017	0.0021	0.1	0.00021	0.0009
		1,2,3,4,6,7,8-H ₇ CDD	0.0085	0.010	0.01	0.00010	0.0009
		O ₈ CDD	0.015	0.018	0.001	0.000018	0.0009
	二噁英类总量		---	---	---	0.014	---

检测结果

报告编号: A2210476449110005Ca 第9页 共15页
接上表:

附:							
检测点位置	检测项目		实测 质量浓度 ng/m³	换算 质量浓度 ng/m³	毒性当量(TEQ)质量浓度		样品 检出限 ng/m³
					I-TEF	ng/m³	
2#焚烧炉 排气筒 采样口 (第二次)	多氯代二苯并呋喃	2,3,7,8-T ₄ CDF	0.012	0.014	0.1	0.0014	0.0005
		1,2,3,7,8-P ₅ CDF	0.036	0.041	0.05	0.0020	0.0009
		2,3,4,7,8-P ₅ CDF	0.020	0.023	0.5	0.012	0.0009
		1,2,3,4,7,8-H ₆ CDF	0.0087	0.010	0.1	0.0010	0.0009
		1,2,3,6,7,8-H ₆ CDF	0.0090	0.010	0.1	0.0010	0.0005
		2,3,4,6,7,8-H ₆ CDF	0.0061	0.0070	0.1	0.00070	0.0009
		1,2,3,7,8,9-H ₆ CDF	ND	ND	0.1	0.000050	0.001
		1,2,3,4,6,7,8-H ₇ CDF	0.013	0.015	0.01	0.00015	0.001
		1,2,3,4,7,8,9-H ₇ CDF	0.0011	0.0013	0.01	0.000013	0.0009
		O ₈ CDF	0.0031	0.0036	0.001	0.0000036	0.001
	多氯代二苯并对二噁英	2,3,7,8-T ₄ CDD	0.0019	0.0022	1	0.0022	0.0005
		1,2,3,7,8-P ₅ CDD	0.0013	0.0015	0.5	0.00075	0.001
		1,2,3,4,7,8-H ₆ CDD	0.00090	0.0010	0.1	0.00010	0.0009
		1,2,3,6,7,8-H ₆ CDD	0.0036	0.0041	0.1	0.00041	0.0009
		1,2,3,7,8,9-H ₆ CDD	0.0010	0.0011	0.1	0.00011	0.0009
		1,2,3,4,6,7,8-H ₇ CDD	0.0070	0.0080	0.01	0.000080	0.0009
		O ₈ CDD	0.010	0.011	0.001	0.000011	0.0009
	二噁英类总量		---	---	---	0.022	---

检测结果

报告编号: A2210476449110005Ca 第 10 页 共 15 页
接上表:

附:							
检测点位置	检测项目		实测 质量浓度 ng/m³	换算 质量浓度 ng/m³	毒性当量(TEQ)质量浓度		样品 检出限 ng/m³
					I-TEF	ng/m³	
2#焚烧炉 排气筒 采样口 (第三次)	多 氯 代 二 苯 并 呋 喃	2,3,7,8-T ₄ CDF	0.0079	0.0091	0.1	0.00091	0.0005
		1,2,3,7,8-P ₅ CDF	0.030	0.034	0.05	0.0017	0.0009
		2,3,4,7,8-P ₅ CDF	0.019	0.022	0.5	0.011	0.0009
		1,2,3,4,7,8-H ₆ CDF	0.0080	0.0092	0.1	0.00092	0.0009
		1,2,3,6,7,8-H ₆ CDF	0.0085	0.0098	0.1	0.00098	0.0005
		2,3,4,6,7,8-H ₆ CDF	0.0056	0.0064	0.1	0.00064	0.0009
		1,2,3,7,8,9-H ₆ CDF	ND	ND	0.1	0.000050	0.001
		1,2,3,4,6,7,8-H ₇ CDF	0.013	0.015	0.01	0.00015	0.001
		1,2,3,4,7,8,9-H ₇ CDF	0.0010	0.0011	0.01	0.000011	0.0009
		O ₈ CDF	0.0045	0.0052	0.001	0.0000052	0.001
	多 氯 代 二 苯 并 对 二 噁 英	2,3,7,8-T ₄ CDD	0.0012	0.0014	1	0.0014	0.0005
		1,2,3,7,8-P ₅ CDD	0.0044	0.0051	0.5	0.0026	0.001
		1,2,3,4,7,8-H ₆ CDD	0.0030	0.0034	0.1	0.00034	0.0009
		1,2,3,6,7,8-H ₆ CDD	0.0022	0.0025	0.1	0.00025	0.0009
		1,2,3,7,8,9-H ₆ CDD	0.0014	0.0016	0.1	0.00016	0.0009
		1,2,3,4,6,7,8-H ₇ CDD	0.012	0.014	0.01	0.00014	0.0009
		O ₈ CDD	0.018	0.021	0.001	0.000021	0.0009
	二噁英类总量		---	---	---	0.021	---

检测结果

报告编号: A2210476449110005Ca

第 11 页 共 15 页

接上表:

附:

检测点位置	检测项目		实测 质量浓度 ng/m ³	换算 质量浓度 ng/m ³	毒性当量(TEQ)质量浓度		样品 检出限 ng/m ³
					I-TEF	ng/m ³	
3#焚烧炉 排气筒 采样口 (第一次)	多氯代二苯并呋喃	2,3,7,8-T ₄ CDF	0.016	0.013	0.1	0.0013	0.0005
		1,2,3,7,8-P ₅ CDF	0.055	0.045	0.05	0.0022	0.001
		2,3,4,7,8-P ₅ CDF	0.029	0.024	0.5	0.012	0.001
		1,2,3,4,7,8-H ₆ CDF	0.0084	0.0069	0.1	0.00069	0.001
		1,2,3,6,7,8-H ₆ CDF	0.0094	0.0077	0.1	0.00077	0.0005
		2,3,4,6,7,8-H ₆ CDF	0.0049	0.0040	0.1	0.00040	0.001
		1,2,3,7,8,9-H ₆ CDF	ND	ND	0.1	0.00010	0.002
		1,2,3,4,6,7,8-H ₇ CDF	0.0080	0.0066	0.01	0.000066	0.002
		1,2,3,4,7,8,9-H ₇ CDF	ND	ND	0.01	0.0000050	0.001
		O ₈ CDF	0.0039	0.0032	0.001	0.0000032	0.002
	多氯代二苯并对二噁英	2,3,7,8-T ₄ CDD	0.0040	0.0033	1	0.0033	0.0005
		1,2,3,7,8-P ₅ CDD	0.0032	0.0026	0.5	0.0013	0.002
		1,2,3,4,7,8-H ₆ CDD	ND	ND	0.1	0.000050	0.001
		1,2,3,6,7,8-H ₆ CDD	0.0023	0.0019	0.1	0.00019	0.001
		1,2,3,7,8,9-H ₆ CDD	ND	ND	0.1	0.000050	0.001
		1,2,3,4,6,7,8-H ₇ CDD	0.0026	0.0021	0.01	0.000021	0.001
		O ₈ CDD	0.0060	0.0049	0.001	0.0000049	0.001
	二噁英类总量		---	---	---	0.022	---

检测结果

报告编号: A2210476449110005Ca 第 12 页 共 15 页
接上表:

附:							
检测点位置	检测项目		实测 质量浓度 ng/m ³	换算 质量浓度 ng/m ³	毒性当量(TEQ)质量浓度		样品 检出限 ng/m ³
					I-TEF	ng/m ³	
3#焚烧炉 排气筒 采样口 (第二次)	多氯代二苯并呋喃	2,3,7,8-T ₄ CDF	0.021	0.018	0.1	0.0018	0.0005
		1,2,3,7,8-P ₅ CDF	0.068	0.058	0.05	0.0029	0.001
		2,3,4,7,8-P ₅ CDF	0.040	0.034	0.5	0.017	0.001
		1,2,3,4,7,8-H ₆ CDF	0.015	0.013	0.1	0.0013	0.001
		1,2,3,6,7,8-H ₆ CDF	0.016	0.014	0.1	0.0014	0.0005
		2,3,4,6,7,8-H ₆ CDF	0.0088	0.0075	0.1	0.00075	0.001
		1,2,3,7,8,9-H ₆ CDF	ND	ND	0.1	0.00010	0.002
		1,2,3,4,6,7,8-H ₇ CDF	0.016	0.014	0.01	0.00014	0.002
		1,2,3,4,7,8,9-H ₇ CDF	0.0013	0.0011	0.01	0.000011	0.001
		O ₈ CDF	ND	ND	0.001	0.0000010	0.002
	多氯代二苯并对二噁英	2,3,7,8-T ₄ CDD	0.0082	0.0069	1	0.0069	0.0005
		1,2,3,7,8-P ₅ CDD	0.011	0.0093	0.5	0.0047	0.002
		1,2,3,4,7,8-H ₆ CDD	0.0039	0.0033	0.1	0.00033	0.001
		1,2,3,6,7,8-H ₆ CDD	0.0064	0.0054	0.1	0.00054	0.001
		1,2,3,7,8,9-H ₆ CDD	0.0034	0.0029	0.1	0.00029	0.001
		1,2,3,4,6,7,8-H ₇ CDD	0.0095	0.0081	0.01	0.000081	0.001
		O ₈ CDD	0.013	0.011	0.001	0.000011	0.001
	二噁英类总量		---	---	---	0.038	---

检测结果

报告编号: A2210476449110005Ca 第 13 页 共 15 页
接上表:

附：

检测点位置	检测项目		实测 质量浓度 ng/m³	换算 质量浓度 ng/m³	毒性当量(TEQ)质量浓度		样品 检出限 ng/m³
					I-TEF	ng/m³	
3#焚烧炉 排气筒 采样口 (第三次)	多 氯 代 二 苯 并 呋 喃	2,3,7,8-T ₄ CDF	0.030	0.024	0.1	0.0024	0.0005
		1,2,3,7,8-P ₅ CDF	0.090	0.073	0.05	0.0036	0.001
		2,3,4,7,8-P ₅ CDF	0.055	0.045	0.5	0.022	0.001
		1,2,3,4,7,8-H ₆ CDF	0.017	0.014	0.1	0.0014	0.001
		1,2,3,6,7,8-H ₆ CDF	0.018	0.015	0.1	0.0015	0.0005
		2,3,4,6,7,8-H ₆ CDF	0.011	0.0089	0.1	0.00089	0.001
		1,2,3,7,8,9-H ₆ CDF	ND	ND	0.1	0.00010	0.002
		1,2,3,4,6,7,8-H ₇ CDF	0.017	0.014	0.01	0.00014	0.002
		1,2,3,4,7,8,9-H ₇ CDF	0.0016	0.0013	0.01	0.000013	0.001
		O ₈ CDF	0.0025	0.0020	0.001	0.0000020	0.002
	多 氯 代 二 苯 并 对 二 噁 英	2,3,7,8-T ₄ CDD	0.0044	0.0036	1	0.0036	0.0005
		1,2,3,7,8-P ₅ CDD	0.012	0.0098	0.5	0.0049	0.002
		1,2,3,4,7,8-H ₆ CDD	0.0027	0.0022	0.1	0.00022	0.001
		1,2,3,6,7,8-H ₆ CDD	0.0061	0.0050	0.1	0.00050	0.001
		1,2,3,7,8,9-H ₆ CDD	0.0038	0.0031	0.1	0.00031	0.001
		1,2,3,4,6,7,8-H ₇ CDD	0.0080	0.0065	0.01	0.000065	0.001
		O ₈ CDD	0.0078	0.0063	0.001	0.0000063	0.001
	二噁英类总量		---	---	---	0.042	---

注：1. “ND”表示检测结果小于检出限，使用样品检出限的 1/2 计算毒性当量（TEQ）质量浓度。

2.毒性当量因子（TEF）：采用国际毒性当量因子 I-TEF 定义。

3.该表二噁英类换算质量浓度以 11%为基准氧含量折算。

检 测 结 果

报告编号: A2210476449110005Ca

第 14 页 共 15 页

接上表:

附:	单位: N m ³ /h		
检测点位置	标干流量		
	第一次	第二次	第三次
2#焚烧炉排气筒采样口	66068	66593	68412
3#焚烧炉排气筒采样口	58885	57227	57826

表 3 检测方法 & 主要仪器信息

工业废气 (有组织)			单位: mg/m ³
检测项目	检测方法 & 方法来源	检出限	主要仪器 (名称、型号及编号)
颗粒物	固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定 重量法 HJ 836-2017	1.0	电子天平 SECURA225D-1CN (TTE20192553)
二氧化硫	固定污染源废气 二氧化硫的测定 定电位电解法 HJ 57-2017	3	低浓度自动烟尘烟气综合测试仪 ZR-3260D 型 (TTE20212689)
氮氧化物	固定污染源废气 氮氧化物的测定 定电位电解法 HJ 693-2014	3	
一氧化碳	固定污染源排气中一氧化碳的测定 非色散红外吸收法 HJ/T 44-1999	20	便携式红外气体分析仪 MODEL3080 (TTE20178031)
氯化氢	环境空气和废气 氯化氢的测定 离子色谱法 HJ 549-2016	0.2	离子色谱仪 ICS-1100 (TTE20131301)
砷及其化合物	空气和废气 颗粒物中铅等金属元素的测定 电感耦合等离子体质谱法 (含修改单) HJ 657-2013	2×10^{-4}	电感耦合等离子体 质谱仪 NexION 350X (TTE20151922)
镉及其化合物		8×10^{-6}	
钴及其化合物		8×10^{-6}	
铬及其化合物		3×10^{-4}	
铜及其化合物		2×10^{-4}	
锰及其化合物		7×10^{-5}	
镍及其化合物		1×10^{-4}	
铅及其化合物		2×10^{-4}	
锑及其化合物		2×10^{-5}	
铊及其化合物		8×10^{-6}	

检 测 结 果

报告编号: A2210476449110005Ca

第 15 页 共 15 页

接上表:

检测项目	检测方法及方法来源	检出限	主要仪器 (名称、型号及编号)
汞及其化合物	固定污染源废气 汞的测定 冷原子吸收分光光度法 (暂行) HJ 543-2009	0.0025	微分测汞仪 WCG-209 (TTE20110287)
二噁英类	环境空气和废气 二噁英类的测定 同位素稀释高分辨气相色谱-高分辨质谱法 HJ 77.2-2008	/ (ng/m³)	磁质谱仪 AutoSpec Premier (TTE20151719)

注：二噁英类检验检测地址为成都市高新区新盛路 16 号。

报告结束