

检测报告



报告编号 A2210483274106003C

第 1 页 共 4 页

项目名称 四川能投邻水环保发电有限公司年度环境检测
(1 月)

委托单位 四川能投邻水环保发电有限公司

委托单位地址 邻水县袁市镇关路村一组 26 号

检测类别 委托检测

报告日期 2022 年 02 月 24 日

成都市华测检测技术有限公司



No. 4790968363

报 告 说 明

报告编号: A2210483274106003C

第 2 页 共 4 页

1. 本报告不得涂改、增删, 无签发人签字无效。
2. 本报告无检验检测专用章、骑缝章无效。
3. 未经 CTI 书面批准, 不得部分复制检测报告。
4. 本报告未经同意不得作为商业广告使用。
5. 本报告只对本次采样/送检样品检测结果负责, 报告中所附限值标准均由客户提供, 仅供参考。
6. 除客户特别申明并支付样品管理费, 所有超过标准规定时效期的样品均不再做留样。
7. 对本报告有疑议, 请在收到报告 10 个工作日内与本公司联系。

成都市华测检测技术有限公司

联系地址: 成都市高新区新盛路 32 号

邮政编码: 610041

电话: 028-85325707

传真: 028-86283211

编 制:

喻诗琪

签 发:

王勇

审 核:

张甜

签发人姓名/职务:

王勇/实验室负责人

采 样 地 址:

邻水县袁市镇关路村
一组 26 号

签 发 日 期:

2022/02/24

检 测 结 果

报告编号: A2210483274106003C 第 3 页 共 4 页

表 1 厂界噪声

检测结果						单位：dB(A)		
测点 编号	检测点位置	检测日期	检测时段	主要 声源	背景 声源	结果（L _{eq} ）		
						测量值	背景值	结果
1#	厂界西侧外 1m	2022.01.21	昼间(16:44~16:46)	空压机、 风机	施工噪声	56.4	50.2	55
			夜间(22:00~22:02)		环境噪声	49.7	44.2	49
2#	厂界南侧外 1m		昼间(16:51~16:53)		施工噪声	45.1	40.7	43
			夜间(22:06~22:08)		环境噪声	39.7	39.0	40
3#	厂界东侧外 1m		昼间(16:57~16:59)		施工噪声	54.1	47.0	53
			夜间(22:13~22:15)		环境噪声	47.5	39.7	46
4#	厂界北侧外 1m		昼间(20:02~20:04)		施工噪声	45.1	41.1	43
			夜间(22:20~22:22)		环境噪声	42.3	38.4	40
《工业企业厂界环境噪声排放标准》 GB 12348-2008 2类限值								
昼间			60 dB(A)					
夜间			50 dB(A)					
结论：								
参照《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）2类限值标准，本次检测时段内 以上点位的厂界噪声的等效连续 A 声级（L _{eq} ）符合该参照标准限值要求。								

表 2 检测方法及主要仪器信息


厂界噪声				单位: dB(A)	
检测项目	检测方法与方法来源		检出限	主要仪器 (名称、型号及编号)	
厂界噪声	工业企业厂界环境噪声排放标准 GB 12348-2008		/	噪声统计分析仪 AWA6228 (TTF20110264)	

检测结果

报告编号: A2210483274106003C

第 4 页 共 4 页

附: 厂界噪声测点示意图



报告结束

CTI 华测检测