



单位登记号:	510107000126
项目编号:	CDSHCJCJSYXGS792 2-0003

# 检测报告



报告编号 A2210450817108002C

第 1 页 共 4 页

项目名称 厂界噪声

委托单位 自贡川能环保发电有限公司

委托单位地址 四川省自贡市沿滩区九洪乡  
莲花村九组、十组（综合楼）

检测类别 委托检测

报告日期 2022 年 04 月 06 日

成都市华测检测技术有限公司



No. 47909C7BB8

## 报告说明

报告编号: A2210450817108002C

第 2 页 共 4 页

1. 本报告不得涂改、增删, 无签发人签字无效。
2. 本报告无检验检测专用章、骑缝章无效。
3. 未经 CTI 书面批准, 不得部分复制检测报告。
4. 本报告未经同意不得作为商业广告使用。
5. 本报告只对本次采样/送检样品检测结果负责, 报告中所附限值标准均由客户提供, 仅供参考。
6. 除客户特别申明并支付样品管理费, 所有超过标准规定时效期的样品均不再做留样。
7. 对本报告有疑议, 请在收到报告 10 个工作日内与本公司联系。

成都市华测检测技术有限公司

联系地址: 成都市高新区新盛路 32 号

邮政编码: 610041

电话: 028-85325707

传真: 028-86283211

编制:

李翠翠

签发:

王勇

审核:

廖甜

签发人姓名/职务:

王勇/实验室负责人

采样地址:

四川省自贡市沿滩区九洪乡

莲花村九组、十组

签发日期:

2022/04/06

## 检测结果

报告编号: A2210450817108002C

第 3 页 共 4 页

表 1 厂界噪声

检测结果					单位: dB(A)			
检测点位置	检测日期	检测时段	主要声源	背景声源	结果 (Leq)			
					测量值	背景值	结果	
厂界东厂界外 1m	2022.03.22	昼间 (19:56~19:58)	风机噪声	外场风机噪声	54.1	52.9	54	
		夜间 (22:16~22:18)			54.5	49.4	52	
厂界北厂界外 1m		昼间 (20:04~20:06)	冷却塔噪声	环境噪声	62.7	49.6	63	
		夜间 (22:21~22:23)			55.3	46.4	54	
厂界西北厂界外 1m		昼间 (21:36~21:38)	风机噪声		53.1	45.5	52	
		夜间 (22:04~22:06)			53.7	45.7	53	
厂界西厂界外 1m		昼间 (20:13~20:15)	风机噪声		55.0	45.7	54	
		夜间 (22:10~22:12)			51.4	44.0	50	
《工业企业厂界环境噪声排放标准》 GB 12348-2008 3 类限值								
昼间		65 dB(A)						
夜间		55 dB(A)						
<b>结论:</b> 参照《工业企业厂界环境噪声排放标准》 (GB 12348-2008) 3 类限值标准, 本次检测时段内等效连续 A 声级 (Leq) 符合该参照标准限值要求。								

表 2 检测方法 & 主要仪器信息


厂界噪声				单位: dB(A)
检测项目	检测方法 & 方法来源	检出限	主要仪器 (名称、型号及编号)	
厂界噪声	工业企业厂界环境噪声排放标准 GB 12348-2008	/	噪声统计分析仪 AWA5680 (TTE20150145)	

## 检测结果

报告编号: A2210450817108002C

第 4 页 共 4 页

附: 厂界噪声测点示意图



\*\*\*报告结束\*\*\*