

不盖

No CJDHJ20222147

检测报告

项目名称: 2022 年 7 月份月度季度 2#焚烧炉

烟囱排放口林格曼黑度

委托单位: 长垣川能环保能源发电有限公司

检测类别: 委托检测

编写: 杨寸兰

审核: 宋欣

签发: 刘松年

签发日期: 2022.7.31

河南省诚建检验检测技术股份有限公司
Henan Chengjian Inspection and Testing Technology co., LTD





受长垣川能环保能源发电有限公司委托 (委托编号: WDHJ20222147) 我公司于 2022 年 07 月 31 日组织相关技术人员, 按照委托检测项目, 对其废气进行检测。

一、检测概况

委托单位	长垣川能环保能源发电有限公司		
联系人	赵立国	联系电话	13792355694
检测人员	王英杰、张田鹏	检测日期	2022.07.31

二、检测项目及检测标准

序号	检测项目	检测标准 (方法)	检出限	单位
1	烟气黑度	固定污染源排放 烟气黑度的测定 林格曼烟气黑度图法 HJ/T 398-2007	/	级

三、检测仪器信息

序号	检测项目	检测仪器名称	仪器型号	仪器编号
1	烟气黑度	林格曼烟气黑度图	JYHL	HJ-0064

四、检测结果

观测点	现场情况	燃料	烟羽背景	观测距离 (m)	烟囱所在 方向	烟囱高度 (m)	林格曼级 数 (级)
2#焚烧炉烟囱 出口	排放稳定	天然气	薄云	100	东	80	<1

(以下空白)

