



检测报告

报告编号 A2230480152104004C

第 1 页 共 3 页

项目名称 2023 年度环境监测项目（10 月）电磁辐射

委托单位 安岳川能环保能源发电有限公司

委托单位地址 四川省资阳市安岳县石桥铺镇特丽达路 168 号

检测类别 委托检测

报告日期 2023 年 12 月 04 日

成都市华测检测技术有限公司



No. 479092D2CB

报告说明

报告编号: A2230480152104004C

第 2 页 共 3 页

1. 本报告不得涂改、增删, 无签发人签字无效。
2. 本报告无检验检测专用章、骑缝章无效。
3. 未经 CTI 书面批准, 不得部分复制检测报告。
4. 本报告未经同意不得作为商业广告使用。
5. 本报告只对本次采样/送检样品检测结果负责, 报告中所附限值标准均由客户提供, 仅供参考。
6. 除客户特别申明并支付样品管理费, 所有超过标准规定时效期的样品均不再做留样。
7. 对本报告有疑议, 请在收到报告 10 个工作日内与本公司联系。

成都市华测检测技术有限公司

联系地址: 成都市高新区新盛路 32 号

邮政编码: 610041

电话: 028-85325707

传真: 028-86283211

编 制:

李琴琴

签 发:

王勇

审 核:

任斌

签发人姓名/职务:

王勇/实验室负责人

采 样 地 址:

四川省资阳市安岳县永清镇
河店村 14、16 社

签 发 日 期:

2023/12/04

检 测 结 果

报告编号: A2230480152104004C 第 3 页 共 3 页

表 1 电磁辐射

检测结果				
检测点位置	检测日期	检测时间	工频电场强度 (V/m)	工频磁感应强度 (μT)
2#新建 110kv 龙台变电站 间隔厂界外 5m 处	2023.10.30	17:59	9.851	0.306
3#新建 110kv 输电线路北 侧 5 米处居民		18:25	32.969	0.210
4#新建 110kv 输电线路北 侧 16 米处居民		18:50	10.179	0.187
5#新建 110kv 输电线路北 侧 10 米处居民		19:19	9.196	0.202
6#新建 110kv 输电线路北 侧 13 米处居民		20:09	3.786	0.180
8#新建 110kv 龙石线下方 巡测最大值		23:09	79.712	0.207
9#新建 110kv 龙石线下方 巡测最大值	2023.10.31	01:36	2.817	0.193

表 2 检测方法的主要仪器信息

电磁辐射			
检测项目	检测方法 及 方法来源	检出限	主要仪器 (名称、型号及编号)
工频电场强度	交流输变电工程电磁环境监测方法 (试行) HJ 681-2013	/ (V/m)	工频电磁场分析仪 EH400X (TTE20234620)
工频磁感应强度		/ (μT)	

报告结束

