



统一社会信用代码:	91510100577361679K
项目编号:	CDSHCJCJSYXGS13021-0003

检测报告

报告编号 A2210054131166003C

第 1 页 共 4 页

项目名称 2023 年 4 季度检测

委托单位 仁寿川能环保能源有限公司

委托单位地址 仁寿县宝马镇高照村 7 社

检测类别 委托检测

报告日期 2023 年 11 月 10 日

成都市华测检测技术有限公司



No. 30040A1700

报告说明

报告编号: A2210054131166003C

第 2 页 共 4 页

1. 本报告不得涂改、增删, 无签发人签字无效。
2. 本报告无检验检测专用章、骑缝章无效。
3. 未经 CTI 书面批准, 不得部分复制检测报告。
4. 本报告未经同意不得作为商业广告使用。
5. 本报告只对本次采样/送检样品检测结果负责, 报告中所附限值标准均由客户提供, 仅供参考。
6. 除客户特别申明并支付样品管理费, 所有超过标准规定时效期的样品均不再做留样。
7. 对本报告有疑议, 请在收到报告 10 个工作日内与本公司联系。

成都市华测检测技术有限公司

联系地址: 成都市高新区新盛路 32 号

邮政编码: 610041

电话: 028-85325707

传真: 028-86283211

编制: 熊洪燕

签发: 王勇

审核: 任斌

签发人姓名/职务: 王勇/实验室负责人

采样地址: 仁寿县宝马镇高照村 7 社

签发日期: 2023/11/10

检测结果

报告编号: A2210054131166003C

第 3 页 共 4 页

表 1 厂界噪声

检测结果					单位: dB(A)
测点编号	检测点位置	检测日期	检测时段	主要声源	结果 (L _{eq})
1#	西侧厂界外 1m 处	2023.10.23	昼间(16:47~16:50)	环境噪声	53
			夜间(22:15~22:18)		44
2#	南侧厂界围墙上 0.5m 处		昼间(16:41~16:44)	空压机声	53
			夜间(22:07~22:10)		48
3#	东侧厂界围墙上 0.5m 处		昼间(16:36~16:39)	泵机声、鸟叫声	53
			夜间(22:00~22:03)	泵机声、虫鸣声	47
4#	北侧厂界外 1m 处		昼间(16:56~16:59)	泵机声	55
			夜间(22:27~22:30)		49
《工业企业厂界环境噪声排放标准》 GB 12348-2008 2 类限值					
昼间			60 dB(A)		
夜间			50 dB(A)		
结论:					
参照《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB 12348-2008) 2 类限值标准, 本次检测时段内厂界噪声的等效连续 A 声级 (L _{eq}) 符合该参照标准限值要求。					

表 2 检测方法及主要仪器信息


厂界噪声			单位: dB(A)
检测项目	检测方法与方法来源	检出限	主要仪器 (名称、型号及编号)
厂界噪声	工业企业厂界环境噪声排放标准 GB 12348-2008	/	多功能声级计 AWA6228+ (TTE20178070)

检测结果

报告编号: A2210054131166003C

第 4 页 共 4 页

附: 厂界噪声测点示意图



报告结束

CTI