



统一社会	91510100577361679K
信用代码:	
项目编号:	CDSHCJCJSYXGS18744-0007

检测报告

报告编号 A2230480152181007C

第 1 页 共 5 页

项目名称 2025 年度环境监测项目 (6 月)
工业废气 (有组织) 在线比对

委托单位 安岳川能环保能源发电有限公司

委托单位地址 四川省资阳市安岳县石桥铺镇特丽达路 168 号

检测类别 委托检测

报告日期 2025 年 07 月 04 日

成都市华测检测技术有限公司

检验检测专用章

No. 47909EBE42

报告说明

报告编号: A2230480152181007C

第 2 页 共 5 页

1. 本报告不得涂改、增删, 无签发人签字无效。
2. 本报告无检验检测专用章、骑缝章无效。
3. 未经 CTI 书面批准, 不得部分复制检测报告。
4. 本报告未经同意不得作为商业广告使用。
5. 本报告只对本次采样/送检样品检测结果负责, 报告中所附限值标准均由客户提供, 仅供参考。
6. 除客户特别申明并支付样品管理费, 所有超过标准规定时效期的样品均不再做留样。
7. 对本报告有疑议, 请在收到报告 10 个工作日内与本公司联系。

成都市华测检测技术有限公司

联系地址: 成都市高新区新盛路 32 号

邮政编码: 610041

电话: 028-85325707

传真: 028-86283211

编制:

喻诗琪

签

发:

王勇

审核:

唐甜

签发人姓名/职务:

王勇/实验室负责人

四川省资阳市安岳县永清镇

采样地址:

河店村 14、16 社

签发日期:

2025/07/04

检测结果

报告编号: A2230480152181007C 第 3 页 共 5 页

表 1 工业废气（有组织）

样品信息			
采样日期		2025.06.18~19	检测日期 2025.06.18~23
样品状态		吸收液、采样头	
检测结果			单位: mg/m ³
检测项目		排放浓度	
		1#炉排气筒采样口	2#炉排气筒采样口
低浓度颗粒物	第一次	ND	1.1
	第二次	ND	ND
	第三次	ND	ND
二氧化硫	第一次	16	16
	第二次	7	18
	第三次	8	9
	第四次	16	19
	第五次	12	37
	第六次	6	9
氮氧化物	第一次	255	300
	第二次	217	266
	第三次	259	292
	第四次	288	267
	第五次	270	348
	第六次	198	216
一氧化碳	第一次	ND	ND
	第二次	4	3
	第三次	5	3
	第四次	5	8
	第五次	5	3
	第六次	4	6
氯化氢	第一次	25.7	2.18
	第二次	14.7	2.67
	第三次	12.4	2.70
	第四次	23.5	4.22
	第五次	3.66	3.84
	第六次	12.7	2.89

检测结果

报告编号: A2230480152181007C 第 4 页 共 5 页

接上表:

附：			
检测点位置		结果	
		温度 (°C)	流速(m/s)
1#炉排气筒采样口	第一次	144.5	15.4
	第二次	139.1	13.8
	第三次	140.9	14.0
2#炉排气筒采样口	第一次	141.4	16.5
	第二次	139.8	16.2
	第三次	138.8	13.0
检测点位置		结果	
		氧含量（%）	
1#炉排气筒采样口	第一次	7.3	
	第二次	8.2	
	第三次	7.6	
	第四次	7.8	
	第五次	8.4	
	第六次	7.7	
检测点位置		结果	
		氧含量（%）	
2#炉排气筒采样口	第一次	7.6	
	第二次	7.8	
	第三次	9.1	
	第四次	7.1	
	第五次	7.9	
	第六次	7.3	
注：“ND”表示检测结果小于检出限。			

检 测 结 果

报告编号: A2230480152181007C 第 5 页 共 5 页

表 2 检测方法及主要仪器信息

工业废气 (有组织)			单位: mg/m ³
检测项目	检测方法 及 方法来源	检出限	主要仪器 (名称、型号及编号)
二氧化硫	固定污染源废气 二氧化硫的测定 便携式紫外吸收法 HJ 1131-2020	2	紫外差分烟气综合 分析仪 崂应 3023Y 型 (TTE20244554) 等
氮氧化物	固定污染源废气 氮氧化物的测定 便携式紫外吸收法 HJ 1132-2020	2	
一氧化碳	固定污染源废气 一氧化碳的测定 定电位电解法 HJ 973-2018	3	
氯化氢	环境空气和废气 氯化氢的测定 离子色谱法 HJ 549-2016	0.2	离子色谱仪 CIC-D120 (TTE20236459)
低浓度颗粒物	固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定 重量法 HJ 836-2017	1.0	电子天平 MS205DU (TTE20240219)
排气 参数	流速	/ (m/s)	紫外差分烟气综合 分析仪 崂应 3023Y 型 (TTE20244554) 等
	氧含量	/ (%)	
	温度	/ (°C)	
固定污染源排气中颗粒物测定 与气态污染物采样方法 (含修改单) GB/T 16157-1996			

报告结束