



232312341481

统一社会 信用代码:	91510100577361679K
项目编号:	CDSHCJCJSYXGS20251-0007

# 检 测 报 告

报告编号 A2210054131357005C

第 1 页 共 3 页

项目名称 2025 年 10 月检测

委托单位 仁寿川能环保能源有限公司

委托单位地址 仁寿县宝马镇高照村 7 社

检测类别 委托检测

报告日期 2025 年 10 月 24 日

成都市华测检测技术有限公司

检验检测专用章

No. 300406DD9A

## 报告说明

报告编号: A2210054131357005C

第 2 页 共 3 页

1. 本报告不得涂改、增删，无签发人签字无效。
2. 本报告无检验检测专用章、骑缝章无效。
3. 未经 CTI 书面批准，不得部分复制检测报告。
4. 本报告未经同意不得作为商业广告使用。
5. 本报告只对本次采样/送检样品检测结果负责，报告中所附限值标准均由客户提供，仅供参考。
6. 除客户特别申明并支付样品管理费，所有超过标准规定时效期的样品均不再做留样。
7. 对本报告有疑议，请在收到报告 10 个工作日内与本公司联系。

成都市华测检测技术有限公司

联系地址：成都市高新区新盛路 32 号

邮政编码：610041

电话：028-85325707

传真：028-86283211

编 制: 熊洪芸 签 发: 王勇  
审 核: 周甜 签发人姓名/职务: 王勇/实验室负责人  
采 样 地 址: 仁寿县宝马镇高照村 7 社 签 发 日 期: 2025/10/24

## 检测结果

报告编号: A2210054131357005C

第3页 共3页

表1 炉渣

样品信息			
采样日期	2025.10.11	检测日期	2025.10.11~14
检测结果			单位: %
检测项目	结果		生活垃圾焚烧污染控制标准 (含修改单) GB 18485-2014 表1
	1#炉渣渣坑	2#炉渣渣坑	
	颗粒、有异味、黑色	颗粒、有异味、黑色	
热灼减率	0.8	0.7	≤5
结论:			
参照《生活垃圾焚烧污染控制标准(含修改单)》( GB 18485-2014 ) 表1 标准, 本次检测时段内热灼减率检测项目符合该参照标准限值要求。			

表2 检测方法及主要仪器信息

炉渣			
检测项目	检测方法及方法来源	检出限	主要仪器 (名称、型号及编号)
热灼减率	固体废物 热灼减率的测定 重量法 HJ 1024-2019	0.2	电子天平 ZG-TP203 ( EDD19JL23022 )

\*\*\*报告结束\*\*\*

有限公司