



统一社会信用代码:	91510124MA6CQYLC5E
报告编号:	HS25082518

检测报告


项目名称: 广安川能能源有限公司 2025 年
8 月雨水送样检测

检测类别: 送样检测

委托单位: 广安川能能源有限公司

机构名称: 四川华皓检测技术有限公司

报告日期: 2025 年 09 月 08 日



报告说明

- 1、报告封面及检测数据处无本公司检验检测报告专用章无效，报告无骑缝章无效。
- 2、报告内容需齐全、清楚，涂改无效；报告无授权签字人签字无效。
- 3、委托方如对本报告内容有异议，须在收到本报告十五日内向本公司提出，逾期不予受理。
- 4、由委托方自行采集的样品，仅对送检样品的测试数据负责，不对样品来源负责，对检测结果可不作评价。
- 5、未经本公司书面批准，不得复制、扫描本报告。
- 6、未经本公司书面同意，报告及数据不得用于商业广告，违者必究。
- 7、除客户特别申明并支付样品管理费，所有超过标准规定时效期的样品均不再做留样。
- 8、本报告解释权归四川华皓检测技术有限公司所有。

机构通讯资料：

四川华皓检测技术有限公司

地址：成都市郫都区望丛东路 777 号 4 楼

邮编：611730

电话：（028）87870487



1、检测任务信息

委托单位	广安川能能源有限公司			
项目名称	广安川能能源有限公司 2025 年 8 月雨水送样检测			
检测类别	送样检测			
项目类别	废水	SY001: 雨水排放口	检测项目	化学需氧量、氨氮、悬浮物
收样日期	2025年08月25日		分析日期	2025年08月25日~2025年08月26日
备注	委托方自行采样，检测结果仅对收检样品的测试数据负责，不对样品来源负责			

2、检测方法、检出限及使用仪器

检测项目的检测方法、检出限及使用仪器见表 2

表 2 检测方法、检出限及使用仪器

检测项目		检测方法	检出限	主要使用仪器
废水	悬浮物	水质 悬浮物的测定 重量法 GB 11901-1989	/	DHG-9070A 电热鼓风干燥箱 H025、FA1004 分析天平H163
	化学需氧量	水质 化学需氧量的测定 重铬酸 盐法 HJ 828-2017	4mg/L	/
	氨氮	水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光 光度法 HJ 535-2009	0.025mg/L	T6 新世纪 紫外可见分光光度计 H193

3、检测结果

检测结果见表 3

表 3 废水送样检测结果

收样日期	检测项目	检测结果		单位
		客户标识	雨水排放口	
		样品编号	SY001	
08 月 25 日	悬浮物	8		mg/L
	化学需氧量	16		mg/L
	氨氮	0.608		mg/L

报告结束

报告编制: 杨 刚 日期: 2025.09.08
审 核: 李 强 日期: 2025.09.08
签 发: 马 刚 日期: 2025.09.08