



四川凯乐检测技术有限公司

SiChuan KaiLe Testing Co.,Ltd.

检测报告

Test Report

凯乐检字（2025）第080650W号

项目名称: 1#、2#炉渣检测
Project Name _____
委托单位: 泸州川能环保能源发电有限公司
Applicant _____
检测类别: 委托检测（送检）
Kind of Test _____
报告日期: 2025年08月18日
Test Date _____



检测报告说明

- 1、报告封面及检测数据处无本公司检验检测专用章无效，报告无骑缝章无效，封面未加盖本公司“CMA资质认定章”无证明作用。
- 2、报告内容齐全、清楚；任何对本报告的涂改、伪造、变更均无效；报告无相关授权签字人签字无效。
- 3、委托方如对本报告有异议，须在样品有效期内，最长不超过十五日向本公司提出，逾期不予受理。无法复检的样品，不受理申诉。
- 4、由委托方自行采集的样品，本公司仅对送检样品的测试数据负责，不对样品来源负责，不对样品采集、包装、运输、保存过程所产生的影响、偏差负责，对检测结果可不予评价。
- 5、本报告检测结果及其相关判定结论仅反映对所测样品的评价，只代表本次检测时段内污染物的排放状况。
- 6、报告检测点位、评价标准等信息由委托方提供，若委托方提供信息存在错误、偏离或与实际情况不符，本公司不承担由此引起的责任。
- 7、未经本公司书面批准，不得复制本报告。
- 8、本检测报告仅供委托方使用，检测报告及数据不得用于商业广告，其他单位或个人未经本公司许可不得使用本检测报告，若对本公司造成负面影响的，本公司保留追究法律责任的权力。
- 9、除客户特别声明并支付样品管理费以外，所有样品超过标准时间规定的不再留样。
- 10、微生物不复检。

通讯资料：

单位名称：四川凯乐检测技术有限公司

地 址：四川省成都市郫都区德源街道数码二路300号

邮 编：610000

服务电话：（028）60830926



检测报告

1、检测内容

受泸州川能环保能源发电有限公司的委托，我公司于2025年08月12日起对其自送固废样品进行流转及分析检测。

2、点位及样品信息

表2-1样品信息

序号	样品编号	样品名称	检测项目	收样时间	检测类别	样品容器	样品性状
001	250812W019-01A-1	1#炉渣 (2025.7.30)	热灼减率	08月12日	固废	自封袋	黑色
002	250812W019-02A-1	2#炉渣 (2025.7.30)		08月12日		自封袋	黑色

3、检测项目、方法来源、使用仪器及单位

表3-1固废检测项目、方法来源、使用仪器及单位

检测类别	项目名称	分析方法来源	检测仪器	前处理名称	前处理来源	检出限及单位
固废	热灼减率	HJ 1024-2019 固体废物热灼减率的测定 重量法	百分之一天平 KL-TP-28	/	/	0.2 %



4、检测结果

表4-1检测结果

检测 结果 样品 名称	检测 项目	热灼减率 (%)	/	/	/	/
1#炉渣 (2025. 7. 30)		2.89	/	/	/	/
2#炉渣 (2025. 7. 30)		2.88	/	/	/	/

(以下空白)



报告编制: 陈晓蕾

报告批准: 郭喜蓉

报告审核: 甯琳

签发日期: 2025年08月18日