

统一社会信用代码:	91510112MA6818CJ4C
项目编号:	SCWPJCJSYXGS7917-0001

检测报告

Test Report

项目名称 Project Name	2026 年度环境监测项目 (一季度)有组织废气(飞灰暂存间)
委托单位 Client	安岳川能环保能源发电有限公司
检测类别 Test Classification	有组织废气
检测性质 Test Category	委托检测
报告日期 Report Date	2026 年 02 月 28 日

四川微谱检测技术有限公司

Sichuan WEIPU Testing Technology Co., Ltd.

—— 声明 ——

1. 报告未加盖本公司“检验检测专用章”无效, 无骑缝章无效, 无授权签字人签字无效。
2. 未加盖资质认定标志 (CMA 章) 或资质认可标志 (CNAS 章) 的报告, 数据和结果仅作为教学、科研、内部质量控制等供客户内部使用, 对社会不具有证明作用。
3. 报告内容需齐全、清楚, 涂改无效; 不得擅自修改、增加或删除, 否则一律无效。
4. 如对报告有疑问, 请在收到报告后 15 个工作日内提出, 逾期不予受理。
5. 由委托方自行采集的样品, 四川微谱检测技术有限公司仅对收到的样品的测试结果负责, 不对样品来源及其相关信息的真实性负责; 客户送检样品的保存条件不满足相关标准或技术规范要求时, 检测结果仅代表样品在该保存条件下的检测值。
6. 采样样品的检测结果只代表检测时污染物排放状况, 对检测结果可不作评价, 评价标准由客户提供。
7. 除客户特别声明并支付样品管理费以外, 所有样品超过标准或技术规范的有效期或保存期均不再留样。
8. 未经本公司书面批准, 不得部分复制本报告 (全文复制除外); 复印件未盖鲜章无效。
9. 未经本公司书面同意, 本报告及数据不得用于商品广告, 违者承担相关法律责任, 并承担相应经济损失。

报告编号: WSC-j-35-25080052-31-JC-01C1

页码: 3 / 5

1、检测基本情况

表 1-1 检测基本情况

信息类别		检测信息
委托单位信息	名称	安岳川能环保能源发电有限公司
	地址	四川省资阳市安岳县石桥铺镇特丽达路 168 号
受检单位		安岳川能环保能源发电有限公司
项目地址		四川省资阳市安岳县石桥铺镇特丽达路 168 号
项目名称		2026 年度环境监测项目(一季度)有组织废气(飞灰暂存间)
检测类别		有组织废气
任务编号		260171
检测周期	采样/现场检测时间	2026.02.03
	接样日期	2026.02.04
	检测时间	2026.02.04-02.28

2、检测项目信息

本次检测项目信息见表 2-1。

表 2-1 检测项目信息

检测类别	检测点位	经纬度 (坐标系: GCJ02)	检测项目	样品状态	检测天数/频次
有组织废气	飞灰暂存库排气筒处理设施后采样口 (排气筒高度: 14.4m)	E:105.472530° N:29.999409°	颗粒物	采样头+滤膜	检测 1 天 1 次/天

3、检测方法及使用仪器

本次检测项目的检测方法、使用仪器及检出限见表 3-1。

表 3-1 检测方法、使用仪器及检出限

检测类别	检测项目	检测方法	使用仪器型号及编号	检出限
有组织废气	排气流量	固定源废气监测技术规范 HJ/T 397-2007 (6.5 排气流速、流量的测定)	自动烟尘烟气综合测试仪 /ZR-3260 (1090F0604)	/
	颗粒物	固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定 重量法 HJ 836-2017	低浓度称量恒温恒湿设备 /JNVN-800S (1090L0211) 电子天平 (十万分之一) /225SMR (E) (1090L02171)	1.0 mg/m ³

4、检测结果

本次检测结果见表 4-1。

表 4-1 有组织废气检测结果

采样日期	检测点位	检测项目		检测结果	标准限值	评价
2026.02.03	飞灰暂存库排气筒处理设施后采样口	标干排气流量（m³/h）		28564	/	/
		颗粒物	实测浓度（mg/m³）	ND	120	达标
			排放速率（kg/h）	0.0143	1.6	达标
评价标准		《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表 2 中其他二级标准限值				

注: 1.排气筒高度低于 15m, 用外推法计算 14.4m 最高允许排放速率, 并按其高度对应的排放速率标准限值严格 50%执行。

2.“ND”表示检测结果低于检出限, 当检测结果为“ND”时, 以检出限的 1/2 计参与排放速率的计算。

报告编号：WSC-j-35-25080052-31-JC-01C1

页码： 5 / 5

5、附件

5.1 检测点位示意图



图 5-1 检测点位示意图

报告结束

报告编制：_____ 审核：_____ 签发：_____ 日期： 2026-02-28

附件：排气参数

附件编号：WSC-j-35-25080052-31-JC-01C1-FJ

项目名称：2026 年度环境监测项目（一季度）有组织废气（飞灰暂存间）

表 1 有组织废气排气参数

检测 点位	采样 日期		检测 项目	流速	烟温	动压	静压	含氧 量	含湿 量	烟气 流量	标干 流量
				(m/s)	(℃)	(Pa)	(kPa)	(%)	(%)	(m ³ /h)	(m ³ /h)
飞灰暂存 库排气筒 处理设施 后采样口	2026. 02.03	第一次	颗粒物	10.1	9.8	91	-0.07	/	3.51	31484	28564