



# 检 测 报 告

川国测检字（2026）第 WT03139 号

项目名称：固体废物来样检测

委托单位：自贡川能环保发电有限公司

地 址：四川省自贡市沿滩区九洪乡莲花村九、十组（综合楼）

检测类别：委托检测

报告日期：2016 年 3 月 30 日

四川国测检测技术有限公司

检验检测专用章



# 检 测 报 告 声 明

1. 报告封面及检测数据处无本公司检验检测专用章无效，报告无骑缝章无效。
2. 报告内容需齐全、清楚，涂改无效；报告无相关责任人签字无效。
3. 本《检测报告》不可重复性试验不进行复检。
4. 由委托方自行采集的样品，其检测数据、结果仅证明样品所检测项目的符合性情况，不对样品来源负责，对检测结果不做评价。
5. 委托方若对本报告有异议，请于收到报告之日起十五日内向本公司提出复核申请，逾期不予受理。
6. 未经本公司书面批准，不得部分复制本报告。
7. 未经本公司书面同意，报告及数据不得用于商品广告，违者必究。
8. 本《检测报告》仅对本次采样/送检样品结果负责。

## 四川国测检测技术有限公司

地址：成都市锦江区金石路 166 号 1 栋 2 单元

邮箱：jcjmjc@163.com

电话：028-85325802

传真：028-85325802

邮编：610023

1、检测内容

受自贡川能环保发电有限公司的委托，我公司于 2026 年 3 月 26 日对该机构的固体废物来样进行收样，并于 3 月 26 日完成了委托检测项目的分析。

2、基本信息来源

以下样品信息由委托方提供：①该样品来源于炉渣来样检测项目；②样品性质：固体废物；③检测项目：热灼减率。

3、检测方法与方法来源

表 1 固体废物检测方法一览表

| 检测项目 | 检测方法             | 方法来源        | 检出限  | 使用仪器设备/自编号                 |
|------|------------------|-------------|------|----------------------------|
| 热灼减率 | 固体废物 热灼减率的测定 重量法 | HJ1024-2019 | 0.2% | YP10002 百分之一电子天平/YQ-023-18 |

4、检测结果

检测结果见表 2。

表 2 固体废物检测结果

| 样品标识             | 样品性状                    | 检测项目 | 分析时间  | 检测结果 | 《生活垃圾焚烧污染控制标准》（GB18485-2014）表 1 生活垃圾焚烧炉主要技术性能指标 | 单位 |
|------------------|-------------------------|------|-------|------|-------------------------------------------------|----|
| 3#<br>2026.03.25 | 灰色，粒状，有异味，塑料袋装，约 2.0kg。 | 热灼减率 | 3月26日 | 1.6  | ≤5                                              | %  |
| 4#<br>2026.03.25 | 灰色，粒状，有异味，塑料袋装，约 2.0kg。 | 热灼减率 | 3月26日 | 1.4  | ≤5                                              | %  |

（以下无正文）

检测人员：黄 静 。

报告编制： 魏 齐 ； 审核： 邓厚松 ； 签发： 刘中明

日期： 2026.3.30 ； 日期： 2026.3.30 ； 日期： 2026.3.30